

8.2. Zestawienie montażowe napowietrznych przyłączy niskiego napięcia w miejscowości Piasecznie na ul Chyliczkowskiej zasilanej ze stacji nr 0669

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa użytego materiału	Przyłącza			Jedn. miary	Razem zabudować
		6/3	6/4	6/4		
		15	17 szkota	stół stadion		
1	Przyłącze 4xAsXSn25 (ponowny montaż)	21	31		m	52
2	Przyłącze 4xAsXSn70 (przewód z demontażu)			20	m.	20
3	Uchwyt odciągowy	1	1	1	szt.	3
4	Śruba hakowa	1	1	1	szt.	3
5	Zacisk odgątny przebijający izolację	4	4	8	szt.	18

Uwaga: w zestawieniu nie ujęto takich drobnych materiałów jak podkładki, nakrętki, osłonki przewodów itp. które należy dobrać wg. potrzeb.