

### 6.7. Uwagi ogólne

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wiedzą techniczną zawartą w normach PN-75/E-05100, PN-05125, PN-93-05009.

Przestrzegać przepisów o ochronie przeciwporażeniowej, ochronie odgromowej sieci Elektroenergetycznych.

**Prace budowlane wykonywać przestrzegając uwag zawartych w protokóle ZUD oraz innych uzgodnieniach.**

Obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja) zlecić do wyspecjalizowanego Zakładu Geodezyjnego.

W przypadku odkrycia istniejących kabli energetycznych należy przerwać prace ziemne i zawiadomić Rejonową Dyspozycję Ruchu w Rejonie Energetycznym w Konstancinie-Jeziorki ul. Piaseczyńska 52 tel. 701-32-00.

Istniejące kable energetyczne usytuowane pod projektowaną utwardzoną nawierzchnią i w zatokach winny być osłonięte rurami ochronnymi typu AROT zgodnie z wiedzą techniczną zawartą w normie PN-76/E-05125. W przypadku stwierdzenia braku takiej ochrony – należy ją uzupełnić.

Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych wykonywać pod nadzorem pracownika dozoru energetycznego RE.

Zakończenie wykonanych robót zgłosić do sprawdzenia technicznego w RE.

inż. Mariusz Struzik  
upr. St 588/82  
do projektowania, budowy i nadzoru  
instalacji sieci elektroenergetycznych