

ZAŁĄCZNIK NR.1
BILANS POWIETRZA

Nr pomieszc.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość pomieszczenia	Kubatura	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		System wentylacyjny nawiewny	System wentylacyjny wywiewny
					nawiew	wywiew	nawiew	wywiew		
-	-	m2	m	m3	w/h	w/h	m3/h	m3/h		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PARTER										
A.0/17	PR. TECHN. KUCHARSKA	58,17	2,5	145	10	10	1500	1500	N1	W1
A.0/13b	WC	5,34	2,5	13	-	7,5	-	100	inf.	WS
A.0/14a	WC DAMSKIE UCZNIÓW	9,33	2,5	23	-	4,3	-	100	inf.	WS
A.0/15	WC PERSONELU	4,02	2,5	10	-	5,0	-	50	inf.	WS
A.0/16a	WC MĘSKIE UCZNIÓW	7,79	2,5	19	-	3,9	-	75	inf.	WS
I PIĘTRO										
A.1/10a	WC DAMSKIE UCZNIÓW	9,33	2,5	23	-	4,3	-	100	inf.	WS
A.1/11	WC PERSONELU	4,02	2,5	10	-	5,0	-	50	inf.	WS
A.1/12a	WC MĘSKIE UCZNIÓW	7,79	2,5	19	-	3,9	-	75	inf.	WS
II PIĘTRO										
A.2/15a	WC DAMSKIE UCZNIÓW	9,33	2,5	23	-	4,3	-	100	inf.	WS
A.2/16	BRODZIK	2,15	2,5	5	-	18,6	-	100	inf.	WS
A.2/17	WC PERSONELU	4,01	2,5	10	-	5,0	-	50	inf.	WS
A.2/18a	WC MĘSKIE UCZNIÓW	7,79	2,5	19	-	3,9	-	75	inf.	WS
III PIĘTRO										
A.3/17	WC PERSONELU	7,09	2,6	18	-	2,7	-	50	inf.	WS
A.3/18a	WC DAMSKIE I NATRYSKI	11,16	2,6	29	-	10,3	-	300	N2	W2
A.3/19a	WC MĘSKIE I NATRYSKI	11,16	2,6	29	-	9,5	-	275	N2	W2