



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

Piaseczno, ⁰³.....12.2018 r.

ZPU.272.47.2.272.2018

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826W ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy występuje konieczność przebudowy prywatnych ogrodzeń posesji? Jeżeli tak prosimy o przedmiary.

Odpowiedź:

Nie występuje taka konieczność.

Pytanie nr 2

Czy w ramach realizacji w/w zadania należy wykonać przestawienia istniejących słupów teletechnicznych? Jeżeli tak, prosimy o uzgodnioną dokumentację projektową i przedmiary.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty przestawienia kolidujących słupów teletechnicznych, natomiast o uzyskanie zgody i zakres przestawienia w/w słupów wystąpi Zamawiający.

Pytanie nr 3

Czy w ramach przetargu należy wykonać pełną konstrukcję jezdni na całej szerokości w miejscu poszerzenia istn.jezdni min na dł.azyłu dla pieszych oraz w rejonie ronda (opis projektu budowlano-wykonawczego str.10)? Jeżeli tak prosimy o uzgodnioną konstrukcję i przedmiary.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy odcinka od skrzyżowania ul. Wiekowej Sosny z ul. Pionierów (0+000km) do nowo wybudowanego skrzyżowania o ruchu okrężnym (0+655km).

Pytanie nr 4

Czy materiały rozbiórkowe stają się własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy oprócz destruktu bitumicznego, który należy przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 15 km).

Pytanie nr 5

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie wymiany gruntów lub nasypów (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres przetargu nie wchodzi wymiana gruntów.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla ul. Wiekowej Sosny.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR2.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie koloru kostek betonowych na zjazdach i miejscach postojowych.

Odpowiedź:

Kolor kostki betonowej na zjazdach grafitowy natomiast na miejscach postojowych szary.

Pytanie nr 8

Czy warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego zawiera dodatki ulepszające np.: polimery, SMA?

Odpowiedź:

Warstwy nawierzchni jezdni nie zawierają dodatków ulepszających.

Pytanie nr 9

Czy w ramach projektowanych robót występuje konieczność przebudowy i zabezpieczenia kolidujących mediów? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary.

Odpowiedź:

W ramach projektowanych robót nie występuje konieczność przebudowy i zabezpieczenia kolidujących mediów z wyjątkiem przestawienia kolidujących słupów teletechnicznych.

Pytanie nr 10

Czy należy wykonać regulację wysokościową naziemnych elementów infrastruktury technicznej? Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać regulację wysokościową naziemnych elementów infrastruktury technicznej takich jak: studzienki, hydranty, zasuw.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Wszelkie kolidujące drzewa z przedmiotową inwestycją zostały usunięte.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający ponosi opłaty urzędowe z tytułu wycinki drzew?

Odpowiedź:

Wszelkie kolidujące drzewa z przedmiotową inwestycją zostały usunięte.

Pytanie nr 13

Prosimy o załączenie Projektu gospodarki istniejącą zielenią.

Odpowiedź:

Projekt gospodarki istniejącą zielenią nie jest wymagany dla przedmiotowego odcinka, gdyż wszelkie kolidujące drzewa zostały wycięte.

Pytanie nr 14

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odpowiedź:

Pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający posiada uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Załączony projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

Pytanie nr 16

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie przepustów pod koroną drogi bądź zjazdami (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Na przedmiotowym odcinku dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania podbudowy przepustów pod koroną drogi bądź zjazdami.

Pytanie nr 17

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Na przedmiotowym odcinku dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Pytanie nr 18

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 19

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie skarp i rowów umocnionych elementami prefabrykowanymi lub brukowcem (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 20

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie PEO (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 21

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie barier, zapór z kwietników betonowych, ogrodzeń ochronnych sztywnych (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie nr 22

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie krawężników kamiennych (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 23

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie zbrojenie betonu stalą (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 24

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie betonu konstrukcyjnego w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 25

Czy w zakres przetargu wchodzi smarowanie powierzchni betonowych bitumem (STWiORB)? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie dotyczy przedmiotowego odcinka.

Pytanie nr 26

Czy Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty ma również ująć wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 pod ścieżkę rowerową?

Odpowiedź:

W cenie ryczałtowej oferty należy ująć grubość podbudowy pod ścieżkę rowerową zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 27

Czy Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty ma również ująć przestawienie słupów teletechnicznych zgodnie z planem sytuacyjnym i czy Zamawiający posiada dokumentację na ten zakres?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty przestawienia słupów teletechnicznych, natomiast o uzyskanie zgody i uzgodnienie zakresu przestawienia w/w słupów z właścicielem tych urządzeń wystąpi Zamawiający.

Pytanie nr 28

Czy Wykonawca ma ująć w cenie ofertowej również usunięcie dużych nadwyżek gruntu na poboczach?

Odpowiedź:

Należy ująć wszelkie roboty ziemne tak aby niweleta jezdni, zjazdów i ścieżki rowerowej była zgodna ze stanem projektowanym.

Pytanie nr 29


Na podstawie jakiego projektu, warunków technicznych bądź uzgodnień należy przebudować napowietrzną linię teletechniczną?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty przestawienia słupów teletechnicznych, natomiast o uzyskanie zgody i uzgodnienie zakresu przestawienia w/w słupów z właścicielem tych urządzeń wystąpi Zamawiający.

Odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty

Zdzisław Lis
Wicestarosta