



LEGENDA

	Centrala systemu oddymiania RZN 4408-K
	puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP2A
	Czujnik wiatru i deszczu WRG 82
	Przycisk oddymiania RT45
	Przycisk przewietrzania LT43U
	Optyczna czujka dymu 3000 OP

Uwagi.

1. Centralkę oddymiania zasilić kablem HDGS 3x1,5mm² z rozdzielniцы głównej budynku z przed wyłącznika głównego p.poż.
2. Całość montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta
3. Prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez firmę posiadającą certyfikat dostawcy systemu.

AR-DOM		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116	
STADIUM PROJEKTU: BUDOWLANY				NAZWA DOKUMENTACJI:	
INWESTOR: Powiat Piaseczyński ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno				Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół nr 1 ul. Szpitalna 10 w Piasecznie	
PROJEKTANT inż. Norbert Molęda	NR UPRAWNIENIE OPL/0226/PWOE/06	SPECJALNOŚĆ Elektr.	DATA I PODPIS październik 2016		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. WIĘNCZYŚŁAW MARYNIAK	NR UPRAWNIENIE 23/86/UW	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS	FORMAT:	NR RYSUNKU: E-6
ASYSTENT mgr inż. Piotr Robota	NR UPRAWNIENIE	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS	NAZWA RYSUNKU: Schemat ideowy oddymiania klatki schodowej	
				SKALA:	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				EGZ.	