



TP.1
 Z rozdzielni głównej szkoły

TP.1	NZHx1 5x16					
TP.1-01	NHxMH 3x2,5	Gniazda ogólne pnn. 10/11	1,6kW			
TP.1-02	NHxMH 3x2,5	Gniazda ogólne pnn. 12/13	1,4kW			
TP.1-03	NHxMH 3x2,5	Gniazda ogólne pnn. 14	1,0kW			
TP.1-04	NHxMH 3x2,5	Gniazda ogólne pnn. 17/19	1,2kW			
TP.1-05	NHxMH 3x2,5	Gniazda ogólne pnn. 16/18	1,4kW			
TP.1-06	-	Rezerwa				

TP.1-10	NHxMH 3x1,5	Oświetlenie pnn. 10/11	1,5kW			
TP.1-11	NHxMH 3x1,5	Oświetlenie pnn. 12/13	1,0kW			
TP.1-12	NHxMH 3x1,5	Oświetlenie pnn. 14/15/16/18	1,0kW			
TP.1-13	NHxMH 4x1,5	Oświetlenie pnn. 17/19	0,5kW			
TP.1-14	-	Rezerwa				
TP.1-15	-	Rezerwa				

- UWAGA:
1. DO OPRAW Z MODULEM ZASILANIA AWARYJNEGO DOPROWADZIĆ
 2. DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY SPRZĘD ELEMENTÓW STERYLACYJCH,
 3. PRZEMWIDLIĆ NALEŻY 20% REZERWY POMIĘDZYKONOWEJ POD PRZYSZŁĄ ROZBUDOWĘ.
 3. OBUDOWA TABLIC W WYKONANIU P/T. IP20 Z DRZWIČKAMI. MAX. SZER. 40CM.

Inwestor Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińszkowska 14, 05-500 Piasecznie	Branżowe biuro projektów ZPIBSE Anna Nowogórska ul. Racławicka 27 lok. 48 02-601 Warszawa	Projektował mgr inż. Jarosław Byszewski nr upr. MAZ/0137/PW/OE/05 specjalność: inst. elektryczne	Podpis	Stadium Projekt budowlany Branża Instalacje Elektryczne Przedmiot rysunku Schemat tablicy TP.1	Skala: - Rysunek nr. E13.1 Data: Maj 2008
Obiekt Zespół Szkół nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piasecznie		Sprawdził mgr inż. Anna Nowogórska nr upr. Wa-378/02, MAZ/IE/6870/03 specjalność: inst. elektryczne			