



ZŁĄCZE KABLOWE ZK1 Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO ST1/57/1  
 DRZWICZKI Z ZAMKIEM  
 WYMIARY OBUDOWY: wys.570mm,szer.400mm,gf.250mm

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA  
 (KASETA MW3/1500, DRZWI TRN3/1500 z zamkiem,  
 ŚCIANA TYLNA RWN1500ST, pozostałe elementy tj:  
 wkład montażowy, ściany boczne, elementy mocujące  
 szyny nośne dobiera Wykonawca w zależności od  
 sposobu montażu i rozmieszczenia aparatury)

$P_i = 189,01\text{kW}$   
 $k_j = 0,52$   
 $P_s = 98,65\text{kW}$   
 $\cos\varphi = 0,89$   
 $I_N = 160\text{A}$

Szybkie samoczynne  
 wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-C-S 400/230V

|   |                     |  |        |
|---|---------------------|--|--------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA  |                     | SZLIS ARCHITEKT Jacek Szlis<br>Siedziba: yom a ul. Zamiejska 5 tel. (086) 216 31 51<br>mail: szlis@wp.pl |        |
| DZIAŁ: ELEKTRYCZNA  |                     |  |        |
| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)  |                     |  |        |
| INWESTYCJA: REMONT I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 3<br>OUT AJUT UOYAJUUYOZPORA<br>OS UCOSY OJUE   |                     |  |        |
| RYSUNEK: SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNIA RG3  |                     |  |        |
| DZIAŁ: ELEKTRYCZNA  |                     |  |        |
| UJURSUUY OYK  | α o k e z y d s u   | NR UPK.  | PODPIS |
| PROJEKTANT:   | WOJCIECH GRUDZIŃSKI | BL/138/92  |        |
| Y OOS y O O O O K   | ROBERT KULIKOWSKI   |  |        |
| Data:   | Skala               | Indeks   | Numer  |
| 10.2006   | ---                 | E  | 5      |
| <small>                 UZUJAY UZOPP...<br/>                 DANYCH PRZEKAZYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE W TYM ELEKTRONICZNEJ MECHANICZNEJ FOTOKOPII REPRODUKCJI.<br/>                 UZOSTAWIENIEM...<br/>                 USTANOWIENIAMI...<br/>                 Y UZUJAY...             </small> |                     |  |        |