



Legenda opraw oświetleniowych

- F04 □ UX-PLAST 2 LED DPAL 16W 1400lm 3000K 80Ra (16.0 W) IP65
- F01 ▢ FAGERHULT 11943 Combilume Ceiling Dpal 600-600 alugrey 830 (53.0 W)
- F05 X FAGERHULT 55940 Nove LED white decor ring 830 (15.0 W) IP44
- F06a — FAGERHULT 17380 Telescope Aqua (16.0 W) IP44
- F06b — FAGERHULT 17382 Telescope Aqua (30.0 W) IP44
- F09-8 — FAGERHULT 57722 Discovery Evo IP55 IK10 (15.0 W)
- F10 □ FAGERHULT 11946 Combilume Ceiling Delta 1200-300 alugrey 830 (49.0 W)
- F11 ▢ FAGERHULT 33511 AllFive LED opal 830 (28.0 W)
- F12 □ FAGERHULT 19493 Lento LED (47.0 W)
- EW1 ⇄ Dprawa ośw. ewakuacyjnego FAGERHULT LED DNTEC A 1h
- EV2 ⇄ Dprawa ośw. ewakuacyjnego FAGERHULT LED DNTEC S 1h
- AV1 □ Dprawa ośw. awaryjnego FAGERHULT emLED-55 1h

Legenda osprzęt

- TG ■ Tablica Główna
- TG-Poz ■ Tablica Główna P.Poż.
- TL ■ Tablica Licznikowa (Poza zakresem opracowania);
- TKO ■ Tablica komputerowa;
- Tn ■ Tablica piętrowa (n - numer piętra);
- PD ■ Punkt dystrybucyjny
- UPS ■ Zasilacz awaryjny UPS
- ☉ Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20
- ☽ Łącznik świecznikowy; 10A; IP20
- ☼ Łącznik schodowy; 10A; IP20
- ☽ Łącznik światło; 10A; IP20
- ☼ Łącznik krzyżowy; 10A; IP20
- ☽ Przyścis światło; 10A; IP20
- ☼ Łącznik Przeciwozorowego Wyłącznika Prądu
- ☽ Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
- ☼ Łącznik świecznikowy; 10A; IP44

Wzrostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ALL-archJubilia Soften
ul.Serocka 28/20 04-333 Warszawa

Investor:	Powiat Paszyczyński Starostwo Powiatowe w Pasiecznie 05-500 Pasieczno ul.Ńhlickowska 14
Temat:	Projekt remontu portalu internetu Budynek Internetu Zespołu Szkół Im.F.Bieleńskiego Im.F.Budowianych 14
Adres:	Góra Kalwaria mg.lic.02017/9 nr. uk. 51-22/79 Sprawozdający: mgr inż. Wiesław Frączek mgr inż. ST-189/72
branża:	Elektryczna
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy
Nazwa rysunku:	Rzut portalu – Instalacja Oświetlenia
Data:	10.12.2015
Skala:	1:100
Nr rys.:	E-07