

Piaseczno_Czajewicza_BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnzewn	Vwyw	Kr.wym. rzecz	Zespół	Uwagi
	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h	m3/h	1/h	-	-
Piwnica											
-1.01	Komunikacja	13,94	2,36	32,90		1	40	-	1,2	N1/W1	
-1.02	Pom. techniczne	5,06	2,36	11,94		2	20	20	1,7	N1/W1	
-1.03	Archiwum	9,08	2,36	21,43		2	-	40	1,9	N1/W1	
-1.04	Pom. Hydroforu	8,95	2,36	21,12		6	130	130	6,2	N1/W7	
-1.05	Archiwum	54,11	2,36	127,70		2	260	260	2,0	N1/W1	
-1.06	Archiwum	43,00	2,36	101,48		2	200	200	2,0	N1/W1	
-1.07	Kotłownia	16,03	2,36	37,83			0	0	0,0		grawitacja
-1.08	Pom. techniczne	6,55	2,36	15,458		6	90	90	5,8	N1/W1	
-1.09	Kl. schodowa	10,07	3,00	30,21		1	50	50	1,7	N1/W1	
Parter											
0.01	Wiatrołap	14,97	2,97	44,46		2	90	90	2,0	N2/W2	
0.02	Poczekalnia	47,40	2,91	137,93	12	2	360	250	2,6	N2/W2	
0.03	Sala obsługi	64,35	2,91	187,26	18	2	540	540	2,9	N2/W2	
0.04	Sala obsługi	23,51	2,91	68,41	4	2	140	140	2,0	N2/W2	
0.05	Ubezpieczenia	12,52	2,91	36,43	4	2	120	120	3,3	N2/W2	
0.06	WC damskie	2,94	2,88	8,47			-	50	5,9	N2/W6	
0.07	WC męskie	5,82	2,88	16,76			70	100	6,0	N2/W6	
0.08	WC nps.	5,41	2,88	15,58			70	100	6,4	N2/W6	
0.09	Przedsiónek	4,90	2,66	13,03		2	30	30	2,3	N2/W2	
0.10	Kl. schodowa	23,21	0,00	0,00			180	-		N2/W2	

I Piętro				528,34			1600	1170	3,0	1420	
+1.01	Poczekalnia	43,76	2,88	126,03	12	2	360	290	2,9	N3/W3	
+1.02	Pokój biurowy	22,02	2,92	64,30	4	2	130	130	2,0	N3/W3	
+1.03	Pokój biurowy	41,54	2,92	121,30	4	2	240	240	2,0	N3/W3	
+1.04	Pokój biurowy	24,52	2,89	70,86	3	2	140	140	2,0	N3/W3	
+1.05	WC damski	3,07	2,92	8,96			-	50	5,6	N3/W6	
+1.06	WC męski	6,44	2,92	18,80			80	100	5,3	N3/W6	
+1.07	Pom. socjalne	5,73	2,92	16,73	2	2	60	60	3,6	N3/W6	
+1.08	Komunikacja	8,89	2,89	25,69		1	30	30	1,2	N3/W3	
+1.09	Kasa	10,73	2,88	30,90	2	2	60	60	1,9	N3/W3	
+1.10	Pom. techniczne	6,45	3,00	19,35		2	40	40	2,1	N3/W3	
+1.11	Kl. Schodowa	23,21	0,00	0,00			180	-		N3/W3	
II Piętro				502,93			1320	990	2,6	1200	
+2.01	Poczekalnia	31,13	3,04	94,64	6	2	190	120	2,0	N4/W4	
+2.02	Zapisy	8,34	3,04	25,35	1	2	50	50	2,0	N4/W5	
+2.03	Pokój Naczelnika	25,00	3,04	76,00	5	2	150	150	2,0	N4/W4	
+2.04	Kancelaria	20,31	3,06	62,15	1	2	120	120	1,9	N4/W4	
+2.05	Sala spotkań	20,43	3,05	62,31	10	5	310	310	5,0	N4/W4	
+2.06	Pokój biurowy	25,83	3,05	78,78	3	2	160	160	2,0	N4/W4	
+2.07	WC damski	3,80	3,05	11,59			-	50	4,3	N4/W6	
+2.08	WC męski	6,63	3,05	20,22			80	100	4,9	N4/W6	
+2.09	Pom. socjalne	5,97	3,05	18,21	2	2	60	60	3,3	N4/W4	
+2.10	Komunikacja	9,09	3,05	27,72		1	30	30	1,1	N4/W4	
+2.11	Pokój biurowy	11,29	3,05	34,43	2	2	70	70	2,0	N4/W7	
+2.12	Pom. techniczne	7,32	4,70	34,40			-	-		N5/W5	
+2.13	Kl. Schodowa	23,21	0,00	0,00		1	0	0		N4/W4	
III Piętro				545,81			1220	1070	2,2	1290	
+3.01	Poczekalnia	41,72	3,01	125,58	12	2	360	290	2,9	N5/W5	
+3.02	Komunikacja	5,15	3,01	15,50		1	20	20	1,3	N5/W6	
+3.03	Pokój biurowy	24,56	3,00	73,68	3	2	150	150	2,0	N5/W5	
+3.04	Pokój biurowy	15,19	3,00	45,57	1	2	90	90	2,0	N5/W5	
+3.05	Pokój biurowy	20,87	3,00	62,61	2	2	130	130	2,1	N5/W6	
+3.06	Pokój biurowy	26,72	3,00	80,16	2	2	160	160	2,0	N5/W7	
+3.07	WC damski	4,05	3,00	12,15			-	50	4,1	N5/W6	
+3.08	WC męski	6,63	3,00	19,89			80	100	5,0	N5/W6	
+3.09	Pom. socjalne	5,97	3,00	17,91	2	2	60	60	3,4	N5/W5	
+3.10	Komunikacja	9,62	3,00	28,86		1	30	30	1,0	N5/W5	
+3.11	Serwerownia	12,66	3,00	37,98		1	40	40	1,1	N5/W7	
+3.12	Pom. techniczne	7,32	4,70	34,40		2	70	70	2,0	N5/W5	
+3.13	Kl. Schodowa	23,21	15,60	362,08		1	-	360	1,0	N5/W5	
				519,89			1190	1400	2,3	1590	