

Piaseczno_Czajewicza_BILANS CIEPŁA I CHŁODU

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. m2	Wys. m	Kub. m3	Straty ciepła OZC W	Zyski ciepła kW	Sposób ogrzewania	Uwagi
Piwnica								
-1.01	Komunikacja	13,94	2,36	32,9	535		Grzejnik	
-1.02	Pom. techniczne	5,06	2,36	11,9	87		-	dodano do archiwum -1.03
-1.03	Archiwum	9,08	2,36	21,4	326		Grzejnik	
-1.04	Pom. Hydroforu	8,95	2,36	21,1	240		-	dodano do archiwum -1.05
-1.05	Archiwum	54,11	2,36	127,7	1431		Grzejnik	
-1.06	Archiwum	43	2,36	101,5	819		Grzejnik	
-1.07	Kotłownia	16,03	2,36	37,8	279		-	dodano do komunikacji -1.01
-1.08	Pom. techniczne	6,55	2,36	15,5	261		-	dodano do komunikacji -1.01
-1.09	Kl. schodowa	10,07	3	30,2	4866		Grzejnik	
Parter								
0.01	Wiatrołap	14,97	2,97	44,5	960		Grzejnik	
0.02	Poczekalnia	47,4	2,91	137,9	1037		Grzejnik	
0.03	Sala obsługi	64,35	2,91	187,3	2325	7,02	Klimakonwektor	
0.04	Sala obsługi	23,51	2,91	68,4	895	2,78	Klimakonwektor	
0.05	Ubezpieczenia	12,52	2,91	36,4	474	1,21	Klimakonwektor	
0.06	WC damskie	2,94	2,88	8,5	59		-	dodano do poczekalni 0.02
0.07	WC męskie	5,82	2,88	16,8	172		-	dodano do poczekalni 0.02
0.08	WC nps.	5,41	2,88	15,6	275		Grzejnik	
0.09	Przedsiónek	4,9	2,66	13,0	178		-	dodano do klatki schodowej 0.10
0.10	Kl. schodowa	23,21	0	0,0			Kurtna powietrzna	

Piaseczno_Czajewicza_BILANS CIEPŁA I CHŁODU

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. m2	Wys. m	Kub. m3	Straty ciepła OZC W	Zyski ciepła kW	Sposób ogrzewania	Uwagi
I Piętro				528,3	6375	11,01		
+1.01	Poczekalnia	43,76	2,88	126,0	1283		Grzejnik	
+1.02	Pokój biurowy	22,02	2,92	64,3	981	2,90	Klimakonwektor	
+1.03	Pokój biurowy	41,54	2,92	121,3	1551	4,63	Klimakonwektor	
+1.04	Pokój biurowy	24,52	2,89	70,9	903	3,85	Klimakonwektor	
+1.05	WC damski	3,07	2,92	9,0	86		Grzejnik	
+1.06	WC męski	6,44	2,92	18,8	219		Grzejnik	
+1.07	Pom. socjalne	5,73	2,92	16,7	257	1,20	Klimakonwektor	
+1.08	Komunikacja	8,89	2,89	25,7	200		-	dodano do poczekalni 0.01
+1.09	Kasa	10,73	2,88	30,9	451	1,91	Klimakonwektor	
+1.10	Pom. techniczne	6,45	3	19,4	181		-	dodano do klatki schodowej 0.10
+1.11	Kl. Schodowa	23,21	0	0				klatka schodowa piwnica!
II Piętro				502,9	6112	14,49		
+2.01	Poczekalnia	31,13	3,04	94,6	1045		Grzejnik	
+2.02	Zapisy	8,34	3,04	25,4	291	1,06	Klimakonwektor	
+2.03	Pokój Naczelnika	25	3,04	76,0	1009	2,44	Klimakonwektor	
+2.04	Kancelaria	20,31	3,06	62,1	646	1,92	Klimakonwektor	
+2.05	Sala spotkań	20,43	3,05	62,3	934	4,98	Klimakonwektor	