



- LEGENDA:**
- Kanaly nawiewne
 - Kanaly wyciągowe
 - Tłumik akustyczny
 - Kratka wywiewna
 - ← Kratka nawiewna
 - ✘ Kłapa ppoż

Uwagi:

1. Przy każdym urządzeniu wentylacyjnym należy przewidzieć pole serwisowe pozwalające na obsługę i konserwację urządzeń.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3. Szczegółowe lokalizacje elementów nawiewnych i wyciągowych po ostatecznej koordynacji z aranżacją wnętrza i innymi instalacjami.
4. Na wszystkich odgałęzieniach zastosować przepustnice regulacyjne.
5. Kanaly izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
6. Instalacje należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
7. Lokalizacje czepni i wyrzutni zgodnie z par. 152 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

NAZWA PROJEKTU:		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ul. CZAJEWICZA 2/4, PIASECZNO	
INWESTOR:		POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE 05-500 PIASECZNO ul. CHYLICZKOWSKA 14	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
BRANŻA:		SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU:		Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru	
BIURO PROJEKTOWE:		KS-INSTAL sp. z o.o. ul. Sucho 6 05-402 Otwock, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPF:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Kamil Sączuk	MAZ/0209/PWOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Uklejski	MAZ/0214/PWOS/11	
Opracował:	mgr inż. Joanna Rzeszutek		
	mgr inż. Paweł Kula		
	inż. Iryna Antsypanova		
	inż. Olga Madziala		
DATA:	Skala	NR.RYS.:	
	29.10.2015	1:50	V-02