



- LEGENDA:**
- Kanaly nawienne
 - Kanaly wyciągowe
 - Tłumik akustyczny
 - Kratka wywiewna
 - ← Kratka nawiewna
 - ▾ Kłapa ppoż

- Uwagi:**
1. Przy każdym urządzeniu wentylacyjnym należy przewidzieć pole serwisowe pozwalające na obsługę i konserwację urządzeń.
 2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 3. Szczegółowe lokalizacje elementów nawiewnych i wyciewnych po ostatecznej koordynacji z aranżacją wnętrza i innymi instalacjami.
 4. Na wszystkich odgałęzieniach zastosować przepustnice regulacyjne.
 5. Kanaly izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
 6. Instalację należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
 7. Lokalizacja czepni i wyrzutni zgodnie z par. 152 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ul. CZAJEWICZA 2/4, PIASECZNO			
INWESTOR: POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE 05-500 PIASECZNO ul. CHYLICZKOWSKA 14			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
BRANŻA: SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut 1. piętra			
BIURO PROJEKTOWE: KS-INSTAL INSTALACJE SANITARNE		KS-INSTAL sp. z o.o. ul. Sucha 6 05-402 Otwock, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IME I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Kamil Sączuk	MAZ/0209/PWOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Ukłejski	MAZ/0214/PWOS/11	
Opracował:	mgr inż. Joanna Rzeszutek		
	mgr inż. Paweł Kula		
	inż. Iryna Antsypana		
	inż. Olga Madziała		
	inż. Zenon Spik		
DATA: 29.10.2015	Skala: 1:50	NR RYS.:	V-03