



- Uwagi:**
1. Przy każdym urządzeniu wentylacyjnym należy przewidzieć pole serwisowe pozwalające na obsługę i konserwację urządzeń.
  2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  3. Szczegółowe lokalizacje elementów nawiewnych i wyciewnych po ostatecznej koordynacji z aranżacją wnętrza i innymi instalacjami.
  4. Na wszystkich odgałęzieniach zastosować przepustnice regulacyjne.
  5. Kanaly izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
  6. Instalację należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
  7. Lokalizacja czepni i wyrzutni zgodnie z par. 152 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

<b>NAZWA PROJEKTU:</b> PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ul. CZAJEWICZA 2/4, PIASECZNO		
<b>INWESTOR:</b> POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE 05-500 PIASECZNO ul. CHYLICKOWSKA 14		
<b>FAZA:</b> PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
<b>BRANŻA:</b> SANITARNA		
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut 2. piętra		
<b>BIURO PROJEKTOWE:</b> <b>KS-INSTAL</b> INSTALACJE SANITARNE	KS-INSTAL sp. z o.o. ul. Sucho 6 05-402 Otwock, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI:</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPR. / PODPIS:</b>
Projektant:	mgr inż. Kamil Soczuk	MAZ/0209/PWOS/11
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Uklejski	MAZ/0214/PWOS/11
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Joanna Rzeszutek	
	mgr inż. Paweł Kula	
	inż. Iryna Antsypanova	
	inż. Olga Madziata	
<b>DATA:</b> 29.10.2015	<b>Skala:</b> 1:50	<b>NR.RYS.:</b> V-04