



- LEGENDA:**
- Kanaly nawiewne
  - Kanaly wyciągowe
  - Tłumik akustyczny
  - Kratka wywiewna
  - Kratka nawiewna
  - Kłapa ppoż

- Uwagi:**
1. Przy każdym urządzeniu wentylacyjnym należy przewidzieć pole serwisowe pozwalające na obsługę i konserwację urządzeń.
  2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  3. Szczegółowe lokalizacje elementów nawiewnych i wyciągowych po ostatecznej koordynacji z aranżacją wnętrza i innymi instalacjami.
  4. Na wszystkich odgałęzieniach zastosować przepustnice regulacyjne.
  5. Kanaly izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
  6. Instalację należy wyregulować zgodnie z normą EN 12599.
  7. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z par. 152 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

NAZWA PROJEKTU:			
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO ul. CZAJEWICZA 2/4, PIASECZNO			
INWESTOR:			
POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNE 05-500 PIASECZNO ul. CHYLICKOWSKA 14			
FAZA:			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
BRANŻA:			
SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu			
BIURO PROJEKTOWE:		KS-INSTAL sp. z o.o.	
		ul. Sucha 6 05-402 Otwock, biuro@ksinstal.pl fax 22 300-1798 tel. 22 300-1998	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR:	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. Kamil Sączuk	MAZ/0209/PWOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Ukłejski	MAZ/0214/PWOS/11	
Opracował:	mgr inż. Joanna Rzeszutek		
	mgr inż. Paweł Kula		
	inż. Iryna Antsypanova		
	inż. Olga Madziata		
	inż. Zenon Spik		
DATA:	Skala	NR.RYS.:	
29.10.2015	1:50		V-06