



Warszawa, dn. 15.10.2015 r.

Nasz znak: DT: TT-403-653/376195/15/BT

**ALL-Firma Usługowo -
Handlowa Jolanta Sołtan**

ul. Serocka 28 m 20

04-333 Warszawa

Dotyczy: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 24 września 2015 r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2198, z późn. zm.) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się poza kabiną, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu o napędzie elektrycznym w istniejącym budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4, który nie spełnia wymagań normy PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1+A3 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/16/WE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

WYDZIAŁ URZĄDZEŃ
TRANSPORTU BLISKIEGO
IGEROWNI
ALL
Adam Krasowski

K / o :

- UDT O/Warszawa, ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa;
- UDT DF:FR;
- UDT DT:TT – a/a.