

**ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS POWIETRZA**

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	A	H	V	Ilość wymian		Ilość powietrza		System wentylacyjny nawiewny	System wentylacyjny wywiewny
					nawiew	wywiew	nawiew	wywiew		
-	-	m2	m	m3	w/h	w/h	m3/h	m3/h		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
POMIESZCZENIA PARTERU										
0/02a	KOMUNIKACJA	36,8	2,4	92,64	2	---	180	---	N2	W2
0/04	WC DAMSKI	4	2,77	11,08	9	9	100	100	N2	WS
0/05	WC MĘSKI	6,5	2,77	18	4,2	4,2	75	75	N2	WS
0/07	POKÓJ BIUROWY	20	3,1	62	1,5	1,5	90	90	N2	W2
0/08	POKÓJ BIUROWY	13,2	3,1	41	2,2	2,2	90	90	N2	W2
0/19	WC DAMSKI	1,4	2,56	3,6			50	50	N2	W2
0/32	WC MĘSKI	6,2	2,56	16			80	80	N2	W2
0/40	KOMUNIKACJA	33,3	2,38	79,25	1,6	1,6	130	130	N2	W2
0/45	KOMUNIKACJA	45,7	2,2	100	2,25	2,25	225	225	N2	W2
0/46	POKÓJ BIUROWY	12	2,77	33,24	2	2	60	60	N2	W2
0/47	POKÓJ BIUROWY	11,8	2,77	75	1,5	1,5	60	60	N2	W2
0/48	POKÓJ BIUROWY	27	2,77	75	1,5	1,5	110	110	N2	W2
0/50	SERWEROWNIA	4,7	2,77	14	1,5	1,5	80	80	N2	WSER
0/51	POM.SOCJALNE	9,5	2,77	26,13	7,3	3,8		100	N2	W2
0/52	WC DAMSKI	14,6	2,77	40	3,75	3,75	150	150	N2	WS
0/55	WC MĘSKI	6,7	2,77	18,5	4	4	75	75	N2	WS
0/56	POM.PORZĄDKOWE	3,2	2,77	9	5,5	5,5	50	50	N2	WS
0/67	ATRIUM	184		412	4,5	4,5	1850	1850	N1	W1
0/66	SALA KONFERENCYJNA	151	3,1	468	2,2	2,2	1050	1050	N1	W1
POMIESZCZENIA PIĘTRA										
1/19	WC OGÓLNODOSTĘPNY	2,7	3,05	8,23	6,2	6,2	50	50	N2	W2
1/21	POM. SOCJALNE	12	3,05	36	2	2	70	70	N2	WS
1/22	WC PERSONELU	6,11	3,05	18,6	10,7	10,7	200	200	N2	W2
1/23	POKÓJ BIUROWY	13	3,05	40	1,5	1,5	60	60	N2	W2
1/24	POKÓJ BIUROWY	13	3,05	39	1,5	1,5	60	60	N2	W2

**ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS POWIETRZA**

1/27	KOMUNIKACJA	40,7	2,56	104	1,3	1,3	130	130	N2	W2
1/28	WC DAMSKI	2,9	2,56	7,4	6,8	6,8	50	50	N2	W2
1/29	WC MĘSKI	8,3	2,56	21,3	3,8	3,8	80	80	N2	W2
1/37	POKÓJ BIUROWY	18,5	2,77	51,2	1,75	1,75	90	90	N2	W2
1/38	POKÓJ BIUROWY	13,9	2,77	38,5	2,2	2,2	90	90	N2	W2
1/39	POKÓJ BIUROWY	21	2,77	58	2	2	120	120	N2	W2
1/40	POKÓJ BIUROWY	13,3	2,77	37	1,6	1,6	60	60	N2	WS
1/45	KOMUNIKACJA	49	2,5	122	1,9	1,9	225	225	N2	W2
1/46	POKÓJ BIUROWY	25	3	75	1,5	1,5	110	110	N2	W2
1/47	POKÓJ BIUROWY	16,6	3	50	1,5	1,5	75	75	N2	WS
1/51	WC DAMSKI	8,1	2,77	6,27	24	24	150	150	N2	WS
1/53	WC MĘSKI	3,6	2,77	8,31	9	9	75	75	N2	WS
1/54	POM.GOSPODARCZE	3,2	2,77	9	5,5	5,5	50	50	N2	WS
POMIESZCZENIA PODDASZA										
-	WC DAMSKI	2	2,5	5	10	10	50	50	INF.	WS
-	WC MĘSKI	2,3	2,5	6	9	9	50	50	INF.	WS