RNP	Ochrona przepięciowa	Kontrola Napięcia	Oświetlenie AW	Oświetlenie Konferencyjna sekcja 1	Oświetlenie Konferencyjna sekcja 2	Oświetlenie Konferencyjna sekcja 3	Oświetlenie Konferencyjna sekcja 4	Oświetlenie sala obsługi sekcja 1	Oświetlenie sala obsługi sekcja 2	Oświetlenie sala obsługi sekcja 3	Oświetlenie sala obsługi sekcja 4	Oświetlenie sala obsługi sekcja 5	Oświetlenie sala obsługi sekcja 6
YKY 5x25			YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5
30 kW			–	–	–	–	12V	–	–	–	–	–	–
———			AW/1	OS1.1	OS1.2	OS1.3	OS1.4	OS2.1	OS2.2	OS2.3	OS2.4	OS2.5	OS2.6

Oświetlenie ogólne 1	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie ogólne 2	Zasilenie klimatyzatorów Wew.	Zas. wentylatorów	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne	PEL 230V Ogólne
YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
–	–	–	1,5kW	–	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW
OS3	OS4	OS5	ZKW1	ZW	PEL1-3	PEL4-6	PEL7-10	PEL11-13	PEL14-16	PEL17-20	PEL21-23	PEL24-26

Zasilacze Kontroli Dostępu	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Zas. rolet	Zas. ekranu	Gniazdo kuchenka 3f	Gniazda zmywarka	Gniazda Ogólne Kuchnia	REZERWA	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe
YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 5x4	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	–	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
–	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2 kW	1,5 kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	–	2,5kW	2,5kW
ZKD1	GN1	GN2	GN3	GN4	ZRW/1	ZRZ/1	GZK	GZM	GNK1	–	PEL1-2	PEL3-4

PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	PEL 230V Komputerowe	Zas. szafy teletechnicznej	Zas. szafy teletechnicznej
YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	–	–
PEL5-6	PEL7-8	PEL9-11	PEL12-13	PEL14-15	PEL16-17	PEL18-19	PEL20-21	PEL22-23	PEL24-25	PEL26	ZRIT1	ZRIT2



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
APM
SZTUKA PROJEKTOWANIA
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 22 lok. 5 tel. kom. +48 608294745
www.apm-projektowanie.pl
www.facebook.com/ApmSztukaProjektowania
e_mail: biuro@apm-projektowanie.pl

TEMAT: ETAP III MODERNIZACJI BUDYNKU STAROSTWA W PIASECZNIE

LOKALIZACJA: UL. CHYLICZKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO
dz. nr ewid. 6, obręb 27

INWESTOR: POWIAT PIASECZYŃSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

BRANŻA:	FAZA:	DATA:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	GRUDZIEŃ 2015

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Radziszewski	MAZ/0540/POOE/14	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Gabriel Piasecki		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Mirosław Konca	CIE13/86	

TREŚĆ RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
Schemat oraz widok zabudowy nowoprojektowanej rozdzielnicy parteru RNP	1:100	E12

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.