

ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS POWIETRZA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	A	H	V	Ilość wymian		Ilość powietrza		System wentylacyjny nawiewny	System wentylacyjny wyciągowy
					nawiew	wywiew	nawiew	wywiew		
-	-	m ²	m	m ³	w/h	w/h	m ³ /h	m ³ /h		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
POMIESZCZENIA SZATNI GŁÓWNEJ										
D.0/4	SZATNIA	38,4	3,1	119,04	4	4	460	480	N1	W1
D.0/5	SZATNIA	37,3	3,1	115,63	4	4	450	460	N1	W1
POMIESZCZENIA PRALNI										
A2.0/2	PRZYJĘCIE	10,7	2,4	25,68	2	2	40	40	GRAW	GRAW
A2.0/3	MAG.BRUDNEJ BIEL.	7,4	2,4	17,76	6	6	100	100	N4	W4/1
A2.0/4	MAG.CZYTEJ BIEL.	5,5	2,4	13,2	1	1	15	15	GRAW	GRAW
A2.0/6	PRALNIA	11,6	2,4	27,84	4	4	110	110	N4	W4/2
A2.0/7	PRASOWALNIA	20,4	2,4	48,96	3	3	150	150	N4	W4/3
A2.0/8	POM.SOCJALNE	6,5	2,4	15,6	2	2	30	30	GRAW	GRAW
POMIESZCZENIA WC I NATRYSKÓW										
A2.0/23	WC	7,3	3,1	22,3	-	4	-	50	INF.	WS1
A2.0/24	WC	4,6	3,1	14,26	-	4	-	50	INF.	WS1
A2.0/25	WC	4,6	3,1	14,26	-	4	-	50	INF.	WS1
A2.0/12	PRZEDSIONEK	4,3	2,5	10,75	9	-	100	---	N4	WS1
A2.0/11	WC DAMSKI	15,2	3	45,6	7	9	300	400	N4	WS1
A2.0/13	WC NIEPEŁNOSP.	6,3	2,5	15,75	6	6	90	100	N4	WS1
A2.0/9	PRZEDSIONEK	4,3	2,5	10,75	9	-	100	---	N4	WS1
A2.0/10	WC MĘSKIE	15,7	3	47,1	6	8	280	380	N4	WS1
A2.1/4	WC NIEPEŁNOSP.	5,2	2,5	13	-	8	---	100	N4	WS1
A2.1/6	WC DAMSKIE	7,5	3	22,5	-	4	INF.	100	N4	WS1
A2.1/7	WC MĘSKIE	7,5	3	22,5	-	3	INF.	75	N4	WS1
A2.2/4	WC NIEPEŁNOSP.	5,2	2,5	13	-	8	---	100	N4	WS1
A2.2/6	WC DAMSKIE	7,5	3	22,5	-	4	INF.	100	N4	WS1
A2.2/7	WC MĘSKIE	7,5	3	22,5	-	3	INF.	75	N4	WS1
A2.3/5	WC NIEPEŁNOSP.	5,2	2,5	13	-	8	---	100	N4	WS1
A2.3/7	WC DAMSKIE	7,5	3	22,5	-	4	INF.	100	N4	WS1
A2.3/8	WC MĘSKIE	7,5	3	22,5	-	3	INF.	75	N4	WS1

ZAŁĄCZNIK NR 1
BILANS POWIETRZA

POMIESZCZENIA KUCHNI I JADALNI										
B.0/1	STOŁÓWKA	151	2,8	422,8	3	3	1440	1420	N2	W2
B.0/2	ZMYWALNIA	15	2,7	40,5	5	6	200	240	N1	W1/2
B.0/3	WYDAWALNIA POSIŁKÓW	11	2,8	30,8	3	1	90	30	N1	W1/3
B.0/4	KUCHNIA	56	2,6	145,6	26	21	3800	3000	N1	WO
						5		800		W1/1
B.0/5	KOMUNIKACJA	18,2	2,8	50,96	7	-	380	---	N1	---
B.0/7	POM.GOSPODARCZE	14	2,7	37,8	2	2	60	60	GRAW	GRAW
B.0/8	MAGAZYN	8,1	2,7	21,87	-	3	---	65	N1	W1/5
B.0/9	OBIERALNIA	10,7	2,7	28,89	-	3	---	90	N1	W1/6
B.0/10	SZATNIA	8,2	2,7	22,14	-	2	---	45	N1	W1/7
B.0/11	POM.SANITARNE	4,5	2,8	12,6	-	8	---	100	N1	W1/8
B.0/12	WC	1,3	2,8	3,64	-	14	---	50	N1	W1/9
B.0/13	MAGAZYN	3,9	2,8	10,92	-	3	---	30	N1	W1/10
B.0/14	POMIESZCZENIE NA ODPA	3	2,8	8,4	4	4	35	35	N1	W1/11
POMIESZCZENIA KUCHNI W PIWNICY										
B.-1/10	SEP. TŁUSZCZU	11	2,45	26,95	2	2	60	60	INF.	W1/12
B.-1/2	SZATNIA	12	2,45	29,4	-	2	INF.	60	INF.	W1/13
B.-1/9	MAG.ZASOB.KUCH.	11	2,45	26,95	2	2	60	60	INF.	W1/14
SALA GIMNASTYCZNA										
F.0/3	SALA GIMNASTYCZNA	331	5,4	1787,4	1	1	2600	2600	GRAW	GRAW
SERWEROWNIA										
A.2 1/16	SERWEROWNIA	7,5	2,65	19,875	3	3	50	50	INF.	WS