

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	nmin	$\Phi_{HL,c}$
		°C	1/h	W
01	Pom. pomocnicze z oknem 01	9,9	0,50	0
02	Korytarz 02	10,7	0,50	0
03	Korytarz 03	10,4	0,50	0
04	Kotłownia	9,3	0,50	0
05	Pom. pomocnicze z oknem 05	9,1	0,50	0
06	Pom. pomocnicze z oknem 06	8,8	0,50	0
07	Siłownia	16,0	1,50	4833
08	Korytarz 08	12,9	0,50	0
09	Pom. pomocnicze bez okna 09	11,6	0,50	0
010	Korytarz 010	16,0	0,50	1386
011	Korytarz 011	20,0	0,50	0
012	Klatka schodowa 012	13,4	0,50	0
013	Szatnia 013	16,0	0,50	528
014	Szatnia 014	16,0	0,50	539
015	Szatnia 015	16,0	0,50	533
016	Szatnia 016	16,0	0,50	571
017	WC 017	20,0	0,50	424
018	WC 018	20,0	0,50	445
019	Korytarz 019	16,0	0,50	1940
020	Pom. pomocnicze bez okna 020	14,9	0,50	0
021	Klatka schodowa 021	12,1	0,50	0
022	Sala lekcyjna 022	20,0	1,50	3336
023	Pom. pomocnicze z oknem 023	20,0	2,00	1895
027	Stołówka	20,0	1,50	6946
028	Kuchnia z oknem gaz 028	16,0	0,50	711
029	Korytarz 029	12,3	0,50	0
Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	nmin	$\Phi_{HL,c}$
		°C	1/h	W
1	Szatnia męska	24,0	1,50	2513
2	Natryski męskie	24,0	1,50	1805
3	Natryski żeńskie	24,0	1,50	1802
4	WC 04	20,0	0,50	0
5	Szatnia damska	24,0	1,50	3025
6	Gabinet 6	20,0	0,50	633
7	Gabinet 7	20,0	0,50	1513
8	Gabinet 8	20,0	0,50	1395
9	Korytarz 9	20,0	0,50	0
10	WC 10	20,0	0,50	0
11	WC 11	20,0	0,50	0
12	Sala lekcyjna 12	20,0	1,50	5407
13	Korytarz 13	20,0	0,50	2009
14	Sala lekcyjna 14	20,0	1,50	8684
15	Korytarz 15	20,0	0,50	0
16	Pokój 16	20,0	0,50	678
17	Korytarz 17	20,0	0,50	1202
18	Sala lekcyjna 18	20,0	1,50	4529
19	Sala lekcyjna 19	20,0	1,50	4284
20	Sala lekcyjna 20	20,0	1,50	4460
21	Korytarz 21	20,0	0,50	6919
22	Magazyn podręczny	20,0	0,50	0
23	WC 23	20,0	0,50	416
24	WC 24	20,0	0,50	406
25	Korytarz 25	20,0	0,50	1284
26	Sala lekcyjna 26	20,0	1,50	4800
27	Biblioteka 27	20,0	0,50	1004
28	Biblioteka 28	20,0	1,50	9947
29	Pokój 29	20,0	1,50	2095
30	Pokój 30	20,0	0,50	718
31	Klatka schodowa	16,0	0,50	931

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$ °C	nmin 1/h	$\Phi_{HL,c}$ W
101	Sala lekcyjna 101	20,0	1,50	4835
102	Sala lekcyjna 102	20,0	1,50	4268
103	Pokój 103	20,0	0,50	1016
104	Sala lekcyjna 104	20,0	1,50	4690
105	Pokój 105	20,0	0,50	331
106	Pokój 106	20,0	0,50	235
107	Korytarz 107	20,0	0,50	0
108	Sala lekcyjna 108	20,0	1,50	8083
109	WC 109	20,0	0,50	414
110	Pokój 110	20,0	0,50	470
112	Sala lekcyjna 112	20,0	1,50	4225
113	Sala lekcyjna 113	20,0	1,50	3989
114	Sala lekcyjna 114	20,0	1,50	4229
115	Korytarz 115	20,0	0,50	6827
116	WC 116	20,0	0,50	474
117	WC 117	20,0	0,50	418
118	Sala lekcyjna 118	20,0	1,50	4801
119	Sala lekcyjna 119	20,0	1,50	3073
120	Pokój 120	20,0	1,50	5124
121	Korytarz 121	20,0	0,50	1341
122	Pokój 122	20,0	1,00	1429
123	Pokój 123	20,0	1,00	1649
124	Pokój 124	20,0	0,50	0
125	Pokój 125	20,0	1,00	807
126	Klatka schodowa	20,0	0,50	752
Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$ °C	nmin 1/h	$\Phi_{HL,c}$ W
201	Sala lekcyjna 201	20,0	1,50	6579
202	Sala lekcyjna 202	20,0	1,50	5801
203	Sala lekcyjna 203	20,0	1,50	5880
204	Sala lekcyjna 204	20,0	1,50	6516
205	WC 205	20,0	0,50	845
207	Korytarz 207	20,0	0,50	0
208	Sala lekcyjna 208	20,0	1,50	10936
209	Pokój 209	20,0	0,50	733
212	Sala lekcyjna 212	20,0	1,50	5660
213	Sala lekcyjna 213	20,0	1,50	5298
214	Sala lekcyjna 214	20,0	1,50	5666
215	Korytarz 215	20,0	0,50	10592
216	WC 216	20,0	0,50	847
217	WC 217	20,0	0,50	735
218	Sala lekcyjna 218	20,0	1,50	6445
219	Sala lekcyjna 219	20,0	1,50	5515
220	Sala lekcyjna 220	20,0	1,50	5510
221	Korytarz 221	20,0	0,50	2079
222	Pokój 222	20,0	1,00	2001
223	Pokój 223	20,0	0,50	2047
224	Pokój 224	20,0	0,50	0
225	Pokój 225	20,0	0,50	989
226	Klatka schodowa	20,0	0,50	1297