



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1. KOCIOL C 330-280 ECO VR DIEM, SYSTEM GDY1
2. KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC VM I SYSTEM G4D1
3. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SP 100/250
4. NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE N600
5. STACJA ZMIĘKCZENIA WODY AQUASET 1000-N
6. FILTR MECHANICZNY EPURIT 125-50
7. NEUTRALIZATOR KONDENSATU POMPOWY DU 15
- P1. POMPA OBIEGOWA STRATOS 50/1-8
- F1. FILTR SIATKOWY KOLENIERZOWY DN80
- Z1. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN25 SYR
- Z2. ZAWÓR ODCINAJĄCY KOLENIERZOWY DN80
- Z3. ZAWÓR ODCINAJĄCY KOLENIERZOWY DN100
- Z4. ZAWÓR ZWROTNY KOLENIERZOWY DN80
- Z5. ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN25
- Z6. ZAWÓR SPUSTOWY DN 25
- Z7. ZAWÓR ODSZLAMIAJĄCY DN 25
- Z8. ODPWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 1/2
- Z9. ODPWIETRZNIK REZCZNY
- Z10. CZUJNIK ZASIALANIA KASKADY
- Z11. ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN 25
- Z12. ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY DN 25
- Z13. WODOMIERZ DN 25
- Z14. ZAWÓR SPUSTOWY DO POBORU PRÓBEK DN 15
- M1 MANOMETR Z KURKIEM MANOMETRYCZNYM
- T1 TERMOMETR TECHNICZNY

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK SZKOŁY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ul. Chylickowska 17, 05-500 Piaszczyń		skala rysunku 1:50	
2) Tytuł (nazwa) rysunku KOTŁOWNIA GAZOWA RZUT POMIESZCZENIA - USTYTUOWANIE URZĄDZEŃ		numer rysunku: 02	
3) Imię i nazwisko projektanta mgr inż. Sylwia Rabaszyń - Piłarska SLK/287/S/POOS/10		podpis:	
4) Imię i nazwisko sprawdzającego mgr inż. Grzegorz Piłarski SLK/1954/POOS/07		5) Data 22.04.2016 r.	