

Piaseczno, 18.04.2017 r.

ZPU.272.18.2.116.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.


Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie: Czy w przesłanym projekcie dotyczącym wymiany stolarki okiennie drzwiowej wszystkie okna PCV mają ramę białą a skrzydło od zewnątrz w kolorze ciemno brązowym? Czy też rama wraz ze skrzydłem z zewnątrz ma kolor ciemny brąz a od wewnątrz biały.? Drzwi balkonowe DB2 i DB3 z PCV ? czy mają mieć klamkę dwustronną? Drzwi DB1 wejściowe wewnętrzne, kolor biały-czy mają być z PCV czy z aluminium?

Odpowiedź:

1. kolor okładziny zewnętrznej wszystkich okien i drzwi (ramy i skrzydła): ciemno brązowy
2. kolor od wewnątrz: biały
3. drzwi DB2 i DB3 : j.w.: PCV oraz klamka dwustronna
4. drzwi DB1 wejściowe wewnętrzne: całe w kolorze białym, PCV

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Stajczyk

Arkadiusz Stajczyk
Wicestarosta