



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, starostwo@piaseczno.pl

Piaseczno, 08.06.2017 r.

ZPU.272.24.2.160.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Społecznej w ciągu drogi powiatowej nr 2846W w miejscowości Henryków –Urocze w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2846W Henryków – Urocze - Złotokłos”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Prosimy o jednoznaczne określenie wg której konstrukcji Wykonawca ma wykonać nawierzchnię jezdni, czy zgodnie z opisem technicznym z projektu wykonawczego (4 cm ścieralna, 8 cm wiążąca, 20 cm łamane i 34 cm stabilizacja), czy zgodnie z rysunkiem PN-01 (4 cm ścieralna i 8 cm wiążąca bez wymiany podbudowy)?

Jeżeli nie będziemy wymieniać podbudowy to z racji przejścia z przekroju daszkowego obecnie występującego na spadek jednostronny należy zastosować dodatkowo oprócz 4 cm ścieralnej i 8 cm wiążącej warstwę wyrównawczą średniej grubości 4 cm oraz miejscowe wykonanie podbudowy na poszerzeniach?

Które rozwiązanie Wykonawca ma przyjąć do wyceny gdyż przedmiar który pełni funkcję pomocniczą zawiera tylko warstwę wiążącą gr 4 cm i ścieralna 4 cm.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien ująć w ofercie wykonanie konstrukcji zgodnie z rysunkiem PN-01 (4 cm ścieralna i 8 cm wiążąca) ze spadkiem jednostronnym wraz z wszelkimi robotami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania.

Odpowiedzi na pytania można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty Piaseczyńskiego

Krzysztof Gut
Członek Zarządu